

«Утверждаю»
Главный инженер ПАО «ЯТЭК»
 _____ **И.В. Доронин**
 «_____» _____ **2019г.**

**Техническое задание
 на задвижки клиновые для ЦД ГПУ**

1. Предмет договора: Право заключения договора поставки задвижек клиновых с КОФ

2. Краткая характеристика и количество поставляемого товара:

Задвижки клиновые с КОФ, технические характеристики согласно таблицы

3.Сроки поставки: 90 календарных дней

4.Место поставки: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Маганский тракт 2 км.

<i>№п/п</i>	<i>№ заявка</i>	<i>Заказчик</i>	<i>Наименование</i>	<i>Ед.изм</i>	<i>Кол-во</i>
1	Я000-000103	ЦДГ	Задвижка клиновая Ду80 Ру63 (газ) 30лс76нж, сталь 20 ГЛ, ХЛ, класс герметичности А, с КОФ ст.09Г2С по ГОСТ 12821-80, с прокладками и крепежом	шт.	2,00
2	Я000-000102	ЦПиК	Задвижка клиновая Ду100 Ру16 (газ) 30лс41нж, 20 ГЛ, ХЛ, строительная длина L-230, класс герметичности А, КОФ ст.09Г2С по ГОСТ 12821-80 с прокладками и крепежом.	шт.	4,00
3	Я000-000103	ЦД	Задвижка клиновая Ду100 Ру63 (газ) 31лс18нж, 20 ГЛ, ХЛ, класс герметичности А, с КОФ ст.09Г2С по ГОСТ 12821-80, с прокладками и крепежом.	шт.	2,00
4	Я000-000103	ЦД	Задвижка клиновая Ду100 Ру40 (газ) 30лс15нж, 20 ГЛ, ХЛ, класс герметичности А, с КОФ ст.09Г2С по ГОСТ 12821-80, с прокладками и крепежом.	шт.	2,00
5	Я000-000102	ЦПиК	Задвижка клиновая Ду50 Ру16 (газ) 30лс41нж, 20 ГЛ, ХЛ, строительная длина L-210, класс герметичности А, КОФ ст.09Г2С по ГОСТ 12821-80 с прокладками и крепежом.	шт.	4,00
6	Я000-000102	ЦПиК	Задвижка клиновая Ду80 Ру16 (газ) 30лс41нж, 20 ГЛ, ХЛ, монтажная длина L-210, КОФ ст.09Г2С по ГОСТ 12821-80, с прокладками и крепежом.	шт.	4,00
7	Я000-000103	ЦД	Задвижка клиновая Ду100 Ру160 (газ) 31лс45нж, 20 ГЛ, ХЛ, класс герметичности А, с КОФ (исп.7) ст.09Г2С по ГОСТ 12821-80, с прокладками и крепежом.	шт.	2,00
8	Я000-000103	ЦД	Задвижка клиновая Ду50 Ру160 (газ) 31лс45нж, 20 ГЛ, ХЛ, класс герметичности А, с КОФ (исп.7) ст.09Г2С по ГОСТ 12821-80, с прокладками и крепежом, строительная длина-285 мм.	шт.	5,00

- 5.1 Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам, техническим условиям и законодательству.
- 5.2. Качество поставляемого оборудования должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.
- 5.3. Каждое изделие должно поставляться в закрытом положении с пластиковыми заглушками на проходных отверстиях.
- 5.4. Оборудование должно поставляться новым. Год выпуска продукции не ранее 4-го квартала 2018 г.
- 5.5. Каждое изделие должно иметь заводской паспорт с отметкой ОТК, руководство по эксплуатации, спецификация, формуляры, на всю партию должна быть предоставлена заверенная копия сертификата соответствия ТР ТС 010/2011, ТР ТС 032/2013 и сертификаты на крепеж и КОФ;

Запрещена поставка оборудования:

- б/у - бывшего в употреблении (эксплуатации);
- после капитального или восстановительного ремонта;
- восстановленного после аварии или непродолжительной эксплуатации и т.п.;

5.6. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара:

гарантийный срок 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию;

6. Требования к безопасности поставляемого товара:

Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ;

Иметь разрешение на применение на опасных производственных объектах.

7. Товары должны поставляться в упаковке, соответствующей их характеру и способу транспортировки. Упаковка должна предохранять Товары от всякого рода повреждений, утраты товарного вида при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

8. Тара и упаковка должны быть многооборотными и гарантировать целостность и сохранность продукции при перевозке и хранении. Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

Начальник ЦД

Старший механик ЦД

Зам. главного механика

С.В. Шеин

А.В. Дорофеев

Потешкин И.В.

Корниенко Елена Анатольевна

От: Доронин Игорь Викторович
Отправлено: 14 марта 2019 г. 10:52
Кому: Корниенко Елена Анатольевна
Копия: Потешкин Игорь Владимирович; Шеин Станислав Викторович; Дорофеев Алексей Валентинович
Тема: RE: На согласование

Согласовано.

С уважением,
Доронин Игорь Викторович
Главный инженер ПАО «ЯТЭК»
ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания"
677015, Республика Саха (Якутия)
г. Якутск, ул. Петра Алексеева, 76
Тел.: +7 (4112) 401-401, доб. 1150
Факс: +7 (4112) 401-592
Email: DoroninIV@yatec.ru

www.yatec.ru

-----Original Message-----

From: Корниенко Елена Анатольевна
Sent: Thursday, March 14, 2019 10:49 AM
To: Доронин Игорь Викторович
Cc: Потешкин Игорь Владимирович; Шеин Станислав Викторович; Дорофеев Алексей Валентинович
Subject: FW: На согласование

Добрый день!

И.В. прошу Вас согласовать техническое задание на задвижки клиновые для ЦД ГПУ

С уважением,
Елена Анатольевна Корниенко
Специалист ОДО (ГПУ)
ПАО «Якутская топливно-энергетическая компания» 678214, Республика Саха(Якутия) Вилюйский район п.Кысыл-Сыр ул.Ленина,4
Тел.: +7 (41132)20-156; 20-151
доб.21-28
Email: KornienkoEA@yatec.ru
Skype: kornienkoea1

www.yatec.ru

-----Original Message-----

From: sender@ygp.ru [mailto:sender@ygp.ru]
Sent: Thursday, March 14, 2019 10:37 AM
To: Корниенко Елена Анатольевна
Subject:

ECOSYS M2535dn

