

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод – изготовитель (поставщик)	Единица измерения	Количество	Масса единицы	Примечание
1	Кабель контрольный с 4 медными жилами сечением 1,0мм2, не распространяющийся горение, экранированный	Герда-КВКнг-ХЛ 2х2х1.0 ТУ 16.К13-033-2005			М	2640		
2	Кабель контрольный с 8 медными жилами сечением 1,0мм2, не распространяющийся горение, экранированный	Герда-КВКнг-ХЛ 3х2х1.0 ТУ 16.К13-033-2005			М	1650		
3	Кабель контрольный с 8 медными жилами сечением 1,0мм2, не распространяющийся горение, экранированный	Герда-КВКнг-ХЛ 4х2х1.0 ТУ 16.К13-033-2005			М	620		
4	Кабель контрольный с 14 медными жилами сечением 1,0мм2, не распространяющийся горение, экранированный	Герда-КВКнг-ХЛ 7х2х1.0 ТУ 16.К13-033-2005			М	570		
5	Кабель контрольный с 6 медными жилами сечением 1,0мм2, не выделяющий	Герда-КВКнг-НГ-ХЛ 3х2х1.0 ТУ 16.К13-033-2005			М	8500		
6	Кабель контрольный с 8 медными жилами сечением 1,0мм2, не выделяющий	Герда-КВКнг-НГ-ХЛ 4х2х1.0 ТУ 16.К13-033-2005			М	18395		
7	Кабель контрольный с 10 медными жилами сечением 1,0мм2, не выделяющий	Герда-КВКнг-НГ-ХЛ 5х2х1.0 ТУ 16.К13-033-2005			М	36810		
8	Кабель контрольный с 10 медными жилами сечением 1,0мм2, не выделяющий	Герда-КВКнг-НГ-ХЛ 5х2х1.0 ТУ 16.К13-033-2005			М	13110		
9	Кабель контрольный с 12 медными жилами сечением 1,0мм2, не выделяющий	Герда-КВКнг-НГ-ХЛ 6х2х1.0 ТУ 16.К13-033-2005			М	13480		
10	Кабель контрольный с 20 медными жилами сечением 1,0мм2, не выделяющий	Герда-КВКнг-НГ-ХЛ 10х2х1.0 ТУ 16.К13-033-2005			М	5005		
11	Кабель интерфейсный	КИПвЭнг-НГ-ХЛ 1х2х0,78 КВВнг-ХЛ 4х1.0			М	2770		
12	Кабель контрольный с 4 медными жилами сечением 1,0мм2,				М	21		

Изм

Коп.уч

Лист

Подок

Подпись

Дата

Разраб

Сопровод

Проверил

Брагин

Н.Контр

Иванов

Комплекс переработки газового конденсата производительностью 100 тыс. тонн в год на Среденевильском ГКМ». Автоматизация (КИПиА). Спецификация оборудования, изделий и материалов

Стация

Лист

Листов

Р

1

2

ООО "Сибнефтегазпроект", г.Томск

ПСД-09-2011-ИОС6.1.В4

Инв. № подл	Подп. и дата	Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод – изготовитель (поставщик)	Единица измерения	Кол-во	Масса единицы	Примечание
	не распространяющийся горение, бронированный	ГОСТ 1508-78						
13	Кабель контрольный с 5 медными жилами сечением 1,0мм ²	КВВГнг-ХП 5х1,0			м	21		
	не распространяющийся горение, бронированный	ГОСТ 1508-78						
14	Кабель контрольный с 4 медными жилами сечением 1,0мм ²	КВВГнг-ХП 4х1,0			м	290		
	не распространяющийся горение, бронированный	ГОСТ 1508-78						
15	Кабель контрольный с 5 медными жилами сечением 1,0мм ²	КВВГнг-ХП 5х1,0			м	2000		
	не распространяющийся горение, бронированный, не выделяющий	ГОСТ 1508-78						
	коррозионно-активных газообразных продуктов при горении							
16	Кабель контрольный с 10 медными жилами сечением 1,0мм ²	КВВГнг-ХП 10х1,0			м	11085		
	не распространяющийся горение, бронированный, не выделяющий	ГОСТ 1508-78						
	коррозионно-активных газообразных продуктов при горении							
17	Кабель контрольный с 12 медными жилами сечением 1,0мм ²	КВВГнг-ХП 12х1,0			м	9640		
	не распространяющийся горение, бронированный, не выделяющий	ГОСТ 1508-78						
	коррозионно-активных газообразных продуктов при горении							

Выдано отд. отд. Железнодорожного
предприятия для учета на анализ

Изм.	Копия	Лист	Надпись	Подпись	Дата

ПСД-09-2011-ИОС6.1.В4

Лист

2