

Ведомость чертежей основного комплекта.	
Лист	Обозначения.
1	Общие данные.
2	Условные обозначения. Схема электрическая структурная (общая).
3	Пожарное депо
4	Здание маслоподготовки
5	РММ
6	Гараж спец техники
7	Гараж легковых автомобилей
8	Гараж на 10 А/М
9	Склад РВ
10	Административное здание
11	Склад МТО
12	Здание кладовщиков УМТО
13	Контора РЭС
14	Административное здание Мастах-Берго
15	Гараж на 50 А/М
16	АРМ котельная
17	УКПГ МГКМ
18	УКПГ СВГКМ
19	Спецификация

Общие указания.

Проектная документация раздела пожарной сигнализации объекта : ОАО "Якутская топливно-энергетическая компания"
1) Договора № 1081/13-13/РПР от 19.07.2013г.
2) Задания на проектирование.

Данный проект выполнен на основании: НПБ 110-03 "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией "; НПБ 88-2001* "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования"; НПБ 104-03 "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях".

Проектом предусматривается оборудование зданий системой пожарной сигнализации.

В помещении поста охраны устанавливается приемно-контрольный прибор для пожарной сигнализации типа "Гранит". При подачи сигнала "Пожар" от исполнительных устройств прибор посылает сигнал о пожаре прибору оповещения "Рокот". Удаленные объекты передают сигнал по средствам приборов "Альтоника"

Питание приборов осуществляется от сети переменного тока напряжением 220В, резервное - от блока резервного питания".

На потолках защищаемых помещений устанавливаются дымовые пожарные извещатели типа ИП 212, тепловые ИП 101 ,а также извещатели пламени.

Для подачи ручного сообщения о пожаре , в случае визуального обнаружения на ранней стадии, предусматривается размещение ручных пожарных извещателей типа ИПР на пути эвакуации людей из защищаемых помещений на стенах на высоте 1,5м от уровня пола.

Проект смотреть совместно с 31-СОУ/13.

						31-ПС/13			
						Открытое акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания"			
Изм.	Кол.уч	Лист	Надок.	Подпись	Дата	Монтаж ПС на объектах ОАО ЯТЭК	Стадия	Лист	Листов
Выполнил	Макаров						РП	1	19
Проверил	Лысенко								
ГИП	Макаров								
Н.контр.	Татаринов					Общие данные.		яф НИИ ВДПО	