

Ведомость чертежей основного комплекта.	
Лист	Обозначения.
1	Общие данные.
2	Условные обозначения. Схема электрическая структурная (общая).
3	Здание маслоподготовки
4	РММ
5	Гараж спец техники
6	Гараж легковых автомобилей
7	Гараж на 10 А/М
8	Склад МТО
9	Здание кладовщиков УМТО
10	Контора РЭС
11	Административное здание Мастах-Берго
12	Гараж на 50 А/М
13	АРМ котельная
14	УКПГ МГКМ
15	УКПГ СВГКМ
16	Резервуарный парк
17	Спецификация
18	
19	

Общие указания.

Проектная документация раздела пожарной сигнализации объекта :
ОАО "Якутская топливно-энергетическая компания"
1) Договора № 1081/13-13/РПР от 19.07.2013г.
2) Задания на проектирование.

Данный проект выполнен на основании: НПБ 110-03 "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией"; НПБ 88-2001* "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования"; НПБ 104-03 "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях".

Проектом предусматривается оборудование зданий системой оповещения и управления эвакуацией.

В помещении поста охраны устанавливаются приборы РОКОТ. При подачи сигнала "Пожар" от исполнительных устройств прибор посылает сигнал о пожаре прибору оповещения "Рокот".

Питание приборов осуществляется от сети переменного тока напряжением 220В, резервное - от блока резервного питания".

На стенах защищаемых помещений устанавливаются громкоговорители типа МАЯК.

Для подачи ручного сообщения о пожаре, в случае визуального обнаружения на ранней стадии, предусматривается размещение ручных пожарных извещателей типа ИПР на пути эвакуации людей из защищаемых помещений на стенах на высоте 1,5м от уровня пола.

Согласно НПБ 104-03 здание оборудуется системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в зданиях: звуковое и световое (светоуказатели "Выход"). Оповещение запускается автоматически при поступлении сигнала "Пожар" от прибора пожарной сигнализации "Гранит".

Проект смотреть совместно с 31-ПС/13.

						31-СОУЭ/13			
						Открытое акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания"			
Изм.	Коп.уч	Лист	Издок.	Подпись	Дата	Монтаж ПС на объектах ОАО ЯТЭК	Стадия	Лист	Листов
Выполнил	Макаров						РП	1	17
Проверил	Лысенко								
ГИП	Макаров								
Н.контр.	Татаринев					Общие данные.	яФ НИИ ВДПО		