

		Тип, марка Обозначение документа, опросного листа.	Код оборудо- вания изделия, материала	Завод- изготовитель	Единица измере- ния	Коли- чество	Масса единицы кг.	Примечание
	2	3	4	5	6	7	8	9
	Оборудование поставляемое заказчиком							
	Автоматическая система пожарной сигнализации.							
	1. Прибор приемно-контрольный	Гранит-16			шт.	9		
	2. Прибор приемно-контрольный	Гранит-8			шт.	9		
	3. Блок резервного питания	ИВЭПР 12/5 К1			шт.	17		
	4. Аккумуляторная батарея	7А			шт.	18		
	4. Аккумуляторная батарея	12А			шт.	21		
	4. Аккумуляторная батарея	2.4А			шт.	8		
	5. Извещатель пожарный тепловой	ИП 101-1м-А1			шт.	786		-66 (Изм.2)
	6. Извещатель пожарный дымовой	ИП 212-141м			шт.	360		+150 (Изм.1,2)
	7. Извещатель пожарный ручной	ИП 513-10			шт.	56		+4 (Изм.2)
	8. Извещатель пожарный ручной (взрывозащищенный)	ИП 535-26			шт.	16		
	9. Пприбор приема удаленного сигнала	Приемник Альтоника			компл.	2		
	10. Пприбор приема удаленного сигнала	Передатчик Альтоника			компл.	16		
	11. Провод ШВВП	ШВВП			м.	350		
	12 Провод 2*0,5	КСВВнг			м.	4250		
	13. Провод 8*0,5	КСВВнг			м.	2260		
	14. Кабельканал				м.	4490		
	15. Гофра				м.	4170		
	16. Коробка соединительная	УК-2П			шт.	133		
	17. Извещатель пожарный пламени	ИПП-329/330-1-1В			шт.	0		
	18. Разветвитель	КРТП			шт.	102		
	18. Трос металлический				м.	2600		

						31-ПС/13			
						Открытое акционерное общество "Якутская топливно-энергетическая компания"			
Изм.	Кол.уч	Лист	Недок.			Монтаж ПС на объектах ОАО ЯТЭК			
Выполнил	Макаров							РП	19
Проверил	Лысенко								19
ГИП	Макаров								
Н.контр.	Татаринов					Экспликация оборудования.		 ЯФ НИИ ВДПО	