

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные (начало)	
2	Общие данные (окончание)	
3	Таблица основных показателей расчетов отрезков проектируемой линии ВЛЗ-6 кВ и стрелы провеса	
4	Параметрическая схема линии ВЛЗ-6 кВ	
5	Ведомость пересечений ВЛЗ-6 кВ	
6	План сетей двухцепной ВЛЗ-6 кВ (начало)	
7	План сетей двухцепной ВЛЗ-6 кВ (продолжение)	
8	План сетей двухцепной ВЛЗ-6 кВ (продолжение)	
9	План сетей двухцепной ВЛЗ-6 кВ (окончание)	
10	Узел перехода с КЛ-6 кВ на ВЛЗ-6 кВ	
11	Двухцепная промежуточная опора 2Пб-Д	
12	Двухцепная концевая опора 2Кб-Д Угол поворота до 60°.	
13	Деревянные детали опор С1 и Пс-1	
14	Деревянные детали опор С2, Пс-2, Зт-1	
15	Деревянные детали опор Т6, Т7, Зт-3, Зт-4, Зт-5	
16	Узел 1 (Хомут Х-1)	
17	Узлы 2 и 3	
18	Узлы 4 и 5 . Хомут Х20	
19	Траверса ТМ1	
20	Заземляющее устройство опор ВЛЗ-6кВ	
21	Плакаты и знаки безопасности	
22	Крепление проводов на анкерной(концевой) и анкерной угловой опоре	
23	Узел монтажа УЗПН-6	

Рабочая документация разработана в соответствии с заданием на проектирование, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требованиями по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий

Главный инженер проекта _____ / Д.З. Коновалова /

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	<u>Ссылочные документы</u>	
Серия 3.407-150	Заземляющие устройства опор воздушных линий электропередач напряжением 0.38;6;10;20;35 кВ	
Серия 3.407-80м	Деревянные опоры воздушных линий электропередачи напряжением до 1;6-10 кВ для районов вечной мерзлоты	
С-Пб: ENSTO, 2004 г.	Пособие по проектированию воздушных линий электропередачи напряжением 0,38-20 кВ с самонесущими изолированными и защищенными проводами.	
	<u>Прилагаемые документы</u>	
-ЭС. С	Спецификация оборудования	4 листа

ВНИМАНИЕ. При производстве земляных работ необходимо присутствие представителей заинтересованных организаций, чьи подземные коммуникации имеются на площадке.

						126/2018-ЭС
						Строительство воздушной линии электропередач напряжением 6кВ ПЭС- база ПМК в п.Кысыл-Сыр Вилюйского улуса
Изм.	Кол. у	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
ГИП	Коновалова	04.18				Электроснабжение
Проверил	Коновалова	04.18				Р
Разработал	Кудрин	04.18				1
						23
						Общие данные (начало)
						 Проектно-конструкторское бюро ОАО "ЯТЭК"