

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип марка, Обозначение документа опросного листа	Код оборудования, материала	Завод– изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы оборудования кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1. Провода и кабели							
1.1	Провод самонесущий защищенный с токопроводящей жилой из алюминия, для воздушных линий 6(10) кВ, сечением жилы 16 мм²	ТВ-16 К71-272-98		ОАО "Завод "Саранскабель"				
		СИП-3			км	15		
1.2	Силовой кабель с алюминиевой токопроводящей жилой, с бумажной изоляцией, алюминиевая оболочка, броня из стальных лент, сечением жилы 120 мм.кв.	ВБВн(А)-LS 3х120			км	0.120		
	2. Арматура ВЛ3-6(10)кВ							
2.1	Изолятор штыревой	ШС 20ЕД			шт	255		
2.2	Вязка спиральная	ВС 120/150.2		ENSTO	шт	255		
2.3	Колпачок	К-6			шт	255		
2.4	Изолятор подвешеный полимерный типа ЛК	ЛК 70/10-И-ЗСС			шт	72		
2.5	Натяжной болтовой зажим	НБ-2-6А			шт	72		
2.6	Ушко	У2К-7-16			шт	72		
2.7	Серьга	СРС-7-16			шт	72		
2.8	Концевая муфта	GUST 12/150-240/450-L16		Raychem	шт	4		
2.9	Ограничитель перенапряжений	ОПН-РВ-6/7,6/5/150 УХЛ1		Группа компаний "Сибхолдинг"	шт	6		
2.10	Зажим аппаратный прессуемый	ТА 150-12-17 (КВТ)		ЮИК	шт	6		
2.11	Зажим соединительный	MJRP 150N		ЮИК	шт	100		
2.12	Зажим прокалывающий	ОАЗ-1			шт	90		
2.13	Футляр защитный	КЗ-02			шт	90		
2.14	Крюк	КВ-22			шт	6		
2.15	Промежуточное звено	PPS 226			шт	6		

						126/2018-ЭС				
						Строительство воздушной линии электропередач напряжением 6кВ ПАС- база ПМК в п.Кысл- Сыр Вилюйского улуса				
Изм.	Кол. у	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Электроснабжение		Стадия	Лист	Листов
ГИП		Коновалова		[подпись]	04.18			Р	1	3
Проверил		Коновалова		[подпись]	04.18					
Разработал		Кудрин		[подпись]	04.18					
						Спецификация оборудования		 Проектно-конструкторское бюро ОАО "ЯТЭК"		