

Инв. N подл. Взам. инв. N
Подп. и дата

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип марка, Обозначение документа опросного листа	Код оборудования, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы оборудования, кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	5. Дерево ВЛЗ-6(10) кВ					31		
5.1	Бревно Ø220, L=960		ГОСТ 9463-88		м3	0.52		
5.2	Бревно Ø220, L=1630		ГОСТ 9463-88		м3	0.87		
5.3	Бревно Ø220, L=2290		ГОСТ 9463-88		м3	1.232		
5.4	Бревно Ø220, L=3200		ГОСТ 9463-88		м3	1.708		
5.5	Бревно Ø220, L=4200		ГОСТ 9463-88		м3	1.12		
5.6	Бревно Ø220, L=5720		ГОСТ 9463-88		м3	1.519		
5.7	Бревно Ø240, L=5100		ГОСТ 9463-88		м3	3.234		
5.8	Бревно Ø240, L=6000		ГОСТ 9463-88		м3	14.634		
5.9	Бревно Ø240, L=9345		ГОСТ 9463-88		м3	5.88		
5.10	Бревно Ø240, L=10300		ГОСТ 9463-88		м3	13.72		
	6. Заземление							
6.1	Сталь круглая диаметром 12 мм	ГОСТ 2590-88			м	100		
6.2	Сталь круглая диаметром 18 мм	ГОСТ 2590-88			м	50		
6.3	Сталь круглая диаметром 6 мм	ГОСТ 2590-88			м	15		
6.4	Устройство защиты от перенапряжения типа УЗПН:							
	-с монтажом на промежуточные опоры со штыревыми изоляторами	УЗПН-6-ЛК		ЗАО "МЗВА"	к-м	18		
	-с монтажом на анкерные опоры с натяжными изоляторами	УЗПН-6-ОЛ		ЗАО "МЗВА"	к-м	12		
	7. Плакаты и знаки безопасности							
7.1	Нумерация опор двухцепной ВЛЗ-6 кВ				шт	53		
7.2	Нумерация опор одноцепной ВЛЗ-6 кВ				шт	47		

Изм.	Кол.у	Лист	№ док.	Подпись	Дата

126/2018-ЭС

Лист
3