

Утверждаю:
 Главный инженер ОАО «ЯТЭК»
 А.В. Ильиных
 «___» _____ 2015 г.

Техническое задание: «Кабеленесущие системы»

Объект строительства: «Установка комплексной подготовки газа (УКПГ-1). Расширение»

№	Наименование	Технические характеристики	Ед. изм.	Количество
1	Консоль подвеса для средних нагрузок КПН(СН) - 400 OSTEC	Толщина – 3 мм Размер – 440x70 мм Материал – сталь с горячим цинкованием	шт	6750
2	Универсальный лоток перфорированный УЛ(П)-400x110x3000(1мм) OSTEC	Толщина – 1 мм Размер – 400x110x3000 мм Материал – сталь с горячим цинкованием	шт	400
3	Крышка к лотку Ул 400x15x3000 КЛЗТ-400x3000 (1мм) Ул OSTEC	Толщина – 1 мм Размер – 400x15x3000 мм Материал – сталь с горячим цинкованием	шт	400
4	Стойка потолочного подвеса (Дл 3000мм) СПТЗ (3000) OSTEC	Толщина – 2 мм Размер – 35x35x3000 мм Материал – сталь с горячим цинкованием	шт	100

1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
2. Качество поставляемого материала должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.
3. Перечень обязательной технической документации:
 - сертификат Технического Регламента Таможенного Союза (ТР ТС).
4. Материал должен поставляться новым. Год выпуска продукции не ранее 2015 г.
 Запрещена поставка материала:
 - б/у - бывшего в употреблении (эксплуатации);
 - после капитального или восстановительного ремонта;
 - восстановленного после аварии или непродолжительной эксплуатации и т.п.
5. Перечень прилагаемой в комплекте с материалом обязательной технической документации:
 - паспорт качества;
 - комплектовочная ведомость.
 Вся вышеуказанная техническая документация должна предоставляться на русском языке.
6. Гарантийный срок 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.
7. Срок поставки 30 календарных дней с момента заключения договора.
8. Место поставки: п. Кысыл-Сыр, Склад УМТО ОАО «ЯТЭК».

Составил:

Инженер по комплектации ОКСиР

Стручков Г.К.

Согласовано:

Зам. директора по КСиР

Шемякин О.Г.

Главный энергетик

Шейн Ю.В.

Главный метролог

Кудряшов А.А.

Наименование ОКР 28.04.157.