Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»

Номер документа	Дата составления

АКТ
осмотра, выявления дефектов объектов основных средств для проведения ремонтных работ

Наименование объекта *Здание насосной метанольной*

Материально ответственное лицо *Начальник УДиПГиГК-3 Филиппов И.А.*

Инвентарный номер объекта *К0000560*

Дата ввода в эксплуатацию *01.12.1976*

Мы ниже подписавшиеся, в процессе *осмотра* приведенного ниже объекта ОС
(осмотра, испытания, эксплуатации и т.п.)

выявили следующие дефекты:

№ п/п	Обнаруженные дефекты	Примечание
1	2	3
1	*Рамы на окнах рассохлись, стекла местами отсутствуют, имеются трещины, форточки плохо закрываются*	

II. Ведомость объемов работ необходимых для проведения ремонта:

№ п/п	Наименование работ и объемов	Единица измерения	Объем	Примечание
1	2	3	4	5
	Здание одноэтажное из сэндвич-панелей			
1	*Демонтаж оконных рам*	*шт*	*8*	*оконная рама высота144х135см*
2	*Заделка оконных проемов сотовым поликарбонатом по герметику, саморезами по металлу.*	*$м^2$*	*16,0*	*Рейки*
3	*Смена дверей из сэндвич-панелей*	*шт*	*2,0*	*1,97х2,19м*
4	*Заделка стыков панелей, кровли и технологических отверстий строительной пеной*	*м/п*	*75,0*	

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за составление объемов работ назначенным)

Подписи комиссии*:

Зам. технического директора		*А.М. Валеев*
(Должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)
Начальник ЦДиПГиГК		*В.В. Черепенин*
(Должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)
Зам. начальника ОПБиОТ		*П.А. Сидоршин*
(Должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)
Гл. специалист ОКСиР		*В.А. Коротков*
(Должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)
Специалист ОЗР и ЭБ		*М.Г. Асадулаев*
(Должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)