

Номер документа	Дата составления

АКТ
осмотра, выявления дефектов объектов основных средств
для проведения ремонтных работ

Наименование объекта	Здание технологическое НТС
Материально ответственное лицо	Начальник УДиППиГК-3 Филиппов И.А.
Инвентарный номер объекта	К0000560
Дата ввода в эксплуатацию	01.12.1976

Мы ниже подписавшиеся, в процессе осмотра приведенного ниже объекта ОС
(осмотра, испытания, эксплуатации и т.п.)

выявили следующие дефекты:

[illegible]

II. Ведомость объемов работ необходимых для проведения ремонта:

№ п/п	Наименование работ и объемов	Единица измерения	Объем	Примечание
1	2	3	4	5
Здание одноэтажное (состоит из двух помещений – каменное и сэндвич-панели)				
1	Ремонт штукатурки гладких фасадов с земли цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м ² толщиной слоя до 20 мм	м ²	110	
2	Окраска поливинилацетатной белой фасадной краской наружных стен с земли	м ²	568	
3	Замена деревянных оконных переплетов на стеклопакеты	м ²	19,6	140x140см – 10 шт. (уточнить размер перед закупкой)
4	Замена дверных блоков	шт	19	Внутренние блоки ДГ10-16шт Наружн. утеплен. ДГН10-3шт
5	Водоэмульсионная окраска потолков ранее окрашенных в/э краской с расчисткой старой краски до 35 %	м ²	90	
6	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	м ²	15	Светло-зеленая
7	Улучшенная, масляная окраска ранее окрашенных стен за 2 раза с расчисткой старой краски до 35 %	м ²	149	
8	Водоэмульсионная окраска стен ранее окрашенных в/э краской с расчисткой старой краски до 35 %	м ²	187	
9	Смена облицовки стен кафельной плиткой	м ²	50	
10	Устройство резинового покрытия пола	м ²	22	Толщ. 7мм
11	Окраска чугунных радиаторов отопления (синяя краска)	секция	70	8 радиаторов
12	Масляная окраска регистров отопления за 2 раза	м ²	69,27	синяя
13	Смена деревян. плинтусов на пластиковые	м	16	
14	Смена покрытий полов из линолеума на клее Бустилат	м ²	15	Полукоммерческий, износоустойчивый
15	Смена дверей из сэндвич-панелей	м ²	10,1	1,6x2,1x3двери
16	Заделка стыков панелей стен, кровли, конька и технологических отверстий паклей и строительной пеной	м/п	360,0	

Подписи комиссии*:

Зам. технического директора

(Должность)

Начальник ЦДиПГиГК

(Должность)

Зам. начальника ОПБиОТ


(Должность)

Инженер 1 кат ОКСиР

(Должность)

Специалист ОЗР и ЭБ

(Должность)



А.М. Валеев

(Ф.И.О.)

В.В. Черепенин

(Ф.И.О.)

П.А. Сидоршин

(Ф.И.О.)

Н.В. Дмитрива

(Ф.И.О.)

М.Г. Асадулаев

(Ф.И.О.)