Открытое акционерное общество «Якутская топливно-энергетическая компания»

Номер документа	Дата составления

АКТ
осмотра, выявления дефектов объектов основных средств для проведения ремонтных работ

Наименование объекта	*Здание столовой (гостиница) (Вагон-дом общежитие)*
Материально ответственное лицо	*Начальник УДиПГиГК-3 Филиппов И.А.*
Инвентарный номер объекта	*00041153*
Дата ввода в эксплуатацию	*30.12.2001г*

Мы ниже подписавшиеся, в процессе *осмотра* приведенного ниже объекта ОС
(осмотра, испытания, эксплуатации и т.п.)

выявили следующие дефекты:

№ п/п	Обнаруженные дефекты	Примечание
1	2	3
1	*Стены и потолки внутри здания имеют трещины, краска выцвела*	
2	*Краска на трубах отопления выцвела*	
3	*Линолеум протерся, требуется замена*	

II. Ведомость объемов работ необходимых для проведения ремонта:

№ п/п	Наименование работ и объемов	Единица измерения	Объем	Примечание
1	2	3	4	5
	Здание деревянное одноэтажное			
1	*Водоэмульсионная окраска потолков ранее окраш. в/э краской с расчисткой до 35 %*	$м^2$	*173*	
2	*Водоэмульсионная окраска стен ранее окраш. в/э краской с расчисткой до 35 %*	$м^2$	*280*	*Светло-желтая*
3	*Масляная окраска регистров отопления и трубопроводов стальных за 2 раза*			
	Ф159мм	*м/п*	*65*	
	Ф57мм	*м/п*	*150*	
	Ф25мм	*м/п*	*20*	
4	*Смена покрытий полов из линолеума*	$м^2$	*100*	*На клее*
5	*Смена плинтусов деревянных на пластик*	*м/п*	*210*	
6	*Установка двойных стекол*	*м2*	*8,0*	

(подробно указываются работы по устранению выявленных дефектов. Таблица заполняется лицом ответственным за составление объемов работ назначенным)

Подписи комиссии*:

Зам. технического директора		*А.М. Валеев*
(Должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)
Начальник ЦДиПГиГК		*Черепенин В.В.*
(Должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)
Зам. начальника ОПБиОТ		*Сидоршин П.А.*
(Должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)
Гл. специалист ОКСиР		*Коротков В.А.*
(Должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)
Специалист ОЗРиЭБ		*Асадулаев М.Г.*
(Должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)