

ОАО "ЯТЭК"

г.Якутск, ул. П.Алексеева, 76

Стручков Герман Константинович

тел.: 8-924-878-39-08

auma®

Опросный лист заполняется отдельно на каждый типоразмер арматуры

(пример:затвор DN=100

PN=16).Пожалуйста заполните неясные пункты вместе с нашим специалистом

Требуемая характеристика	Dy(DN)50мм	Py(PN)1,6МПа	
Исполнение:	☐ общепромышленное ☒ взрывозащищенное(1ExdellCT4) ☐ шахтное (PB Exedl)		
Функция:	☒ запорная ☒ S2=15мин (стандарт) ☐ S2=30мин	☐ регулирующая ☐ S4=25% (стандарт) ☐ S4=50% _____кол-во запусков в час	
Напряжение питания	☒ 380в/50Гц/3ф ☐ 220в/50Гц/1ф ☐ 24вDC ☐ _____/_____/_____другое		
Защита двигателя	☒ Термореле ☐ PTC терморезисторы		
Тип арматуры :	☐ Многооборотная (задвижка, шибер)	☒ Четвертьоборотная (Кран шаровый, затвор....)	☐ Прямоходная (клапан.....)
Требуемое значение на выходном валу арматуры	Максимальный крутящий момент_____Нм	Максимальный крутящий момент_____Нм	Максимальное осевое усилие _____ Н
Требуемая скорость на вых вала	Скорость на вых. Валу арматуры____об/ мин	Время закрытия арматуры_4_сек	Время закрытия арматуры____сек
Присоединительная втулка	☐ ISO 5210 Тип__(A,B1,B2,B3,B4,D) Укажите требуемый. ☐ ОСТ 26-07-763-73 тип____ (пример:тип A) Укажите требуемый. ☐ Другой (приложите чертеж)	☒ под квадрат Укажите S _14_мм ☐ под шпонку t _____мм d7_____мм Укажите S _____мм d8_____мм ☐ под лыскиУкажите S _____мм d8_____мм другая_____ Необходимые размеры согласно рис.1	Укажите b _____мм
Присоединительный фланец к приводу (Выберите стандарт по которому сделан присоединительный фланец для привода и укажите его размер)	☒ ИСО:Фланец F07/F10 (пример F10) ☐ ОСТ 26-07-763-7 тип____ (пример тип A) ☐ Другой (приложите чертеж)		
выходная характеристика	кол-во оборотов вых. Вала до полного закрытия арматуры_____	угол поворота _____° (другой) ☒ 90° ☐	ход штока_____мм
Механический индикатор положения	☐ да	есть	☐ да
Условия окружающей среды	Температура окружающей среды от_-60_ до_+40_		
Защита оболочки от коррозии	☒ KN (стандарт) ☐ KS специальное ☐ KX экстремальное		
Защиты оболочки привода по IP	☒ IP67(стандарт) ☐ IP68		
	☒ 8 одиночные (стандарт) концевые выключатели на открытие и закрытие	☐ 8.2 сдвоенные концевые выключатели на открытие и закрытие	☐ 9 -одиночные концевые выключатели на закрытие и открытие и промежуточные выключатели на закрытие и открытие

Выключатели по пути	☐ 9.2- сдвоенные концевые выключатели на закрытие и открытие и одиночные промежуточные выключатели на закрытие и открытие	☐ 9.3- одиночные концевые выключатели на закрытие и открытие и сдвоенные промежуточные выключатели на закрытие и открытие	☐ 9.4- одиночные концевые выключатели на закрытие и открытие и сдвоенные промежуточные выключатели на закрытие и открытие
	☐ G контакты выключателей с золотым покрытием(стандарт-серебряные)		
Моментные выключатели	☒ 6(стандарт) одиночные моментные выключатели на открытие и закрытие		
	☐ 6.2 сдвоенные моментные выключатели на открытие и закрытие		
	☐ G контакты выключателей с золотым покрытием(стандарт-серебряные)		
Дистанционный указатель положения арматуры	☐ 21.2/4 2-х проводная схема(4-20мА) ☐ 21.4/0 2-х проводная схема(0-20мА)	☐ 21.2/4 2-х проводная схема (4-20мА) ☐ 12.1P-02,kOm(0-5)в (потенциометр)	☐ 30 MWG Магнитные датчики положения арматуры и момента
Управление приводом	☒ Внешние средства управления (внешний шкаф управления)		
	☐ В комплекте с блоком управления (AUMA MATIC AUMATIC) (встроенные пускатели, местный пульт управления, дистанционное управление....)		
Управляющий сигнал	☐ 24вDC "открыть-закрыть-стоп" (стандарт) ☒ 220в "открыть-закрыть-стоп" AC ☐ (0)4-20мА(позиционер)		
	☐ цифровое управление (укажите протокол)_____(Profibus DP, Modbus RTU, Device Net, Feildbus Foundation,		
Комплект кабельных вводов	☒ да ☐ нет		
Дополнительные требования	5 шт.		

Рис.1

