

Утверждаю:
Главный инженер ОАО «ЯТЭК» /
А.В. Ильиных
« » 2015 г.

Техническое задание: «Прожектор освещения LED»
Объект строительства: «Установка комплексной подготовки газа (УКПГ-1).
Расширение»

№	Наименование	Технические характеристики	Ед. изм.	Количество
1	Прожектор LED 84 250 901-WC, либо аналог, в комплекте с крепежным устройством	Световой поток – 20700 Лм Потребляемая мощность – 190 Вт Напряжения питания – 170 ... 264 В Cos φ > 90° Температура окружающей среды – (-60°С ... 55°С) Степень защиты – IP 67	шт	60

1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
2. Качество поставляемого оборудования должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.
3. Перечень обязательной технической документации:
 - сертификат Технического Регламента Таможенного Союза (ТР ТС);
 - сертификат пожарной безопасности.
4. Оборудование должно поставляться новым. Год выпуска продукции не ранее 2014 г.
Запрещена поставка оборудования:
 - б/у - бывшего в употреблении (эксплуатации);
 - после капитального или восстановительного ремонта;
 - восстановленного после аварии или непродолжительной эксплуатации и т.п.
5. Перечень прилагаемой в комплекте с оборудованием обязательной технической документации:
 - паспорт;
 - комплектовочная ведомость.Вся вышеуказанная техническая документация должна предоставляться на русском языке.
6. Гарантийный срок 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.
7. Срок поставки 50 календарных дней с момента заключения договора.
8. Место поставки: п. Кысыл-Сыр, Склад УМТО ОАО «ЯТЭК».

Составил:

Инженер по комплектации ОКСиР

Согласовано:

Директор по КСиР

Главный энергетик



Стручков Г.К.



Голованов В.И.



Шеин Ю.В.