

Инв. N подл.

Подп. и дата

Взам. инв. N

Ведомость рабочих чертежей марки ГСВ

№	Наименование	Примечание
1	Общие указания (начало)	
2	Общие указания (окончание)	
3	План здания ГРП М1:50. Условные обозначения	
4	Схема газопровода. Условные обозначения	
5	Опора	
6	Крепление горизонтального газопровода	
7	Крепление вертикального газопровода	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
5.905-18.05	Узлы и детали крепления газопроводов	
	Прилагаемые документы	
	Спецификация материалов и оборудования	1л

Ведомость объемов дополнительных работ

№	Наименование	ед. изм.	Кол.	Прим.
1	Пневматическое испытание газопровода васокого давления на герметичность	м	70,0	
2	Пневматическое испытание газопровода низкого давления на герметичность	м	25,0	
3	Окраска газ-да масляной краской 2 раза	м²	16,5	
4	Установка вентканала	шт	1	
5	Установка опор	шт	10	

Перечень видов работ, на которые необходимо составление актов освидетельствования скрытых работ

№	Наименование	Примечание
1	Продувка газопровода	
2	Испытание газопровода на герметичность	
3	Акт проверки вентканала	

							Реконструкция котельной ПАЭС в п.Кысыл-Сыр Вилуйского улуса			
ГИП	Аммосова						ГРП	РП	Лист	Листов
Проверил	Федоров									
Исполнил	Иванова									
							Общие данные (окончание)		 Проектно-конструкторское бюро ОАО "ЯТЭК"	