

Инв.№ подл	Взам инв №	
	Подп и дата	

№	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа	Код оборудования изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единица, кг	Прим.
	Материалы и оборудование							
1	Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем Фy 100 Ру=1,6МПа	30лс41нж			шт.	11	42,0	
2	Фильтр газовый ФГ-100Ф Ру=1,2МПа	ФГ-100Ф			шт.	1	52,5	
3	Предохранительно-запорный клапан Ру=1,2МПа	ПЗК-100Н / ПЗК-100В			шт.	1 / 1	52,5	
4	Регулятор давления газа диаметром седла 70мм (Qmax=2800м³/ч)	РДБК1-100Н			шт.	1	60,0	
5	Регулятор давления газа диаметром седла 70мм (Qmax=2800м³/ч)	РДБК1-100В			шт.	1	60,0	
6	Предохранительно сбросной клапан Фy25	ПСК-25Н			шт.	1	5,0	
7	Предохранительно сбросной клапан Фy25	ПСК-25В			шт.	1	5,0	
8	Счетчик газа СГ-16(М)-2500 (Qmax=2500м³/ч)	СГ-16(М)-2500			шт.	1	46,0	
9	Кран шаровый Фy25 Ру=1,6МПа	11Б27п			шт.	6	0,44	
10	Кран шаровый Фy20 Ру=1,6МПа	11Б27п			шт.	6	0,26	
11	Кран шаровый Фy15 Ру=1,6МПа	11Б27п			шт.	1	0,14	
12	Кран для манометра Фy15 Ру=6,3МПа	ГОСТ 16037-80-У19			шт.	10	0,45	
13	Термометр (карман под термометр)	П52160103			шт.	1		
14	Манометр показывающий пружинный кл. 2,5 (0-16,0кгс/см²)	ОБМ-1-100			шт.	8		
15	Переход к Ф 219х4,5/108х4,0	ГОСТ 17378-01			шт.	2	2,9	
16	Тройник Ф 108х4,0/108х4,0	ГОСТ 17376-01			шт.	7	3,2	
17	Отвод бесшовный 90° Ф 108х4,0 ст.10;	ГОСТ 17380-01			шт.	14	2,5	
18	Фланцы Фy 100 для 30лс41нж / ФГ-100Ф / КПЭГ-100П	ГОСТ 12815-80			шт.	22 / 2 / 2		
19	Фланцы Фy 100 для РДБК1-100Н / РДБК1-100В	ГОСТ 12815-80			шт.	4		
20	Фланцы Фy 100 для ПЗК-100Н / ПЗК-100В	ГОСТ 12817-80			шт.	2 / 2		
21	Фланцы Фy 100 для СГ-16(М)-2500	ГОСТ 12815-80			шт.	2		
22	Штуцер для отбора проб Ф 15 с резьбовой заглушкой				шт.	1		

							Реконструкция котельной ПАЭС в п.Кысыл-Сыр Вилюйского улуса		
ГИП	Аммосова					ГРП		Лист	Листов
Проверил	Федоров						РП		
Исполнил	Иванова								
						План здания ГРП	 Проектно-конструкторское бюро ОАО "ЯТЭК"		