№	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа	Код оборудования изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единица, кг	Прим.
	Материалы и оборудование							
23	Труба стальная Фу15	20х2,5 ГОСТ 10704-91 / Вст.10ГОСТ 10705-80			п.м.	10,0	1,68	
24	Труба стальная Фу20	25х2,5 ГОСТ 10704-91 / Вст.10ГОСТ 10705-80			п.м.	25,0	1,68	
25	Труба стальная Фу25	32х3,0 ГОСТ 10704-91 / Вст.10ГОСТ 10705-80			п.м.	15,0	2,15	
26	Труба стальная Фу100	108х4,0 ГОСТ 10704-91 / Вст.10ГОСТ 10705-80			п.м.	35,0	10,26	
27	Футляр в сборе Фу150 /Фу50 (L=0,5м)	с5.905-18.05			шт.	1 / 3		
28	Крепления для газопроводова Фу20 / Фу25				шт.	6 / 3		
29	Крепления для горизонтального газопроводова Ф108х4,0				шт.	10		см. экспл. на 1 крепл.
30	Крепления для вертикального газопроводова				шт.	4		см. экспл. на 1 крепл.
31	Клапан предохранительный запорный электромагнитный газовый Фу100 Рmax=1,2МПа	КПЭГ - 100П			шт.	1	32,0	
32	Сигнализатор токсичных и горючих газов СТГ-1; сигнализаторы на СН (углеводородный газ)/СО (угарный газ)	СТГ-1			шт.	11		
33	Краска масляная желтого цвета цветовой эталон 205-206	ГОСТ 15901-70			кг	7,5		
34	Опора из трубы Ф76х3,5 Н=0,7м (в сборе)				шт.	10		см. экспл. на 1 опору
35	Конвектор газовый GWH-5 N=5,5 кВт	GWH-5		etax	шт.	1	28,7	
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								

Взам инв №

Подп и дата

Инв.№ подл

ГИП	Аммосова	
Проверил	Федоров	
Исполнил	Иванова	

Реконструкция котельной ПАЭС в п.Кысыл-Сыр Вилюйского улуса

ГРП

	Лист	Листов
РП		

План здания ГРП

ЯТЭК Проектно-конструкторское бюро ОАО "ЯТЭК"