

Перечень видов работ, на которые необходимо составление актов освидетельствования скрытых работ

№	Наименование	Примечание
1	Продувка газопровода	
2	Испытание газопровода на герметичность	
3	Радиография стыков	
4	Акт просветки стыков; схема сварных стыков	
5	Проверка глубины заложения подземного газопровода, уклонов, постели, устройство футляров	
6	Контроль изоляционного покрытия	
7	Съемки – 4 экз.	

Ведомость объемов дополнительных работ

№	Наименование	ед. изм.	Кол.	Примечание
1	Пневматическое испытание газопровода высокого давления на герметичность давлением 0,75 МПа в течении 24 ч	м	607,0	
2	Врезка в действующий газопровод низкого давления	шт.	-	
3	Контроль сварных стыков радиографированием – 100%	шт.	60	
4	Противокоррозионная весьма усиленная изоляция полиэтиленовой лентой "Полилен" 40-ЛИ-45 в три слоя	м ²	200,0	ТУ2245-003-12978 59-99
5	Обертка труб оберточной полиэтиленовой лентой "Полилен-ОБ" 40-ОБ-63	м ²	200,0	ТУ2245-004-12978 59-99
6	Грунтовка (НК-50) труб	м ²	200,0	ТУ5775-001-12978 55994
7	Окраска газопровода масляной краской за 2 раза	м ²	5,5	выполняет владелец

Ведомость рабочих чертежей марки ГСН

№	Наименование	Примечание
1	Общие указания (начало)	
2	Общие указания (окончание)	
3	План трассы М1:500	
4	Узлы "А", "В", "С".	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
5.905-18.05	Узлы и детали крепления газопроводов	
5.905-25.05	Оборудование, узлы, детали наружных и внутренних газопроводов	
5.905-17.07	Узлы и детали электрохимической защиты подземных инженерных сетей от коррозии	
	Прилагаемые документы	
	Спецификация материалов и оборудования	1 лист

Я-004-14 ГСН

Газопровод ПАЗС-УМТО в п.Кысыл-Сыр
Вилуйского улуса

Изм	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Наружные сети газоснабжения	Стадия	Лист	Листов
ГИП	Аммосова						РП	2	
Проверил	Федоров								
Исполнил	Иванова					Общие указания (окончание)	 Проектно-конструкторское бюро ОАО "ЯТЭК"		
Инв. №									