№	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа	Код оборудования изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единица, кг	Прим.
	Материалы и оборудование							
1	Труба стальная Ф89х4,0 (подз)/(надз)	ГОСТ 10704-91 / Вст.10ГОСТ 1050			п.м.	136,0/8,0	10,26	
2	Труба стальная Ф57х3,5 (подз)/(надз)	ГОСТ 10704-91 / Вст.10ГОСТ 1050			п.м.	140,0/10,0	4,62	
3	Труба стальная Ф32х3,0 (надз)	ГОСТ 10704-91 / Вст.10ГОСТ 10705-80			п.м.	15,0	2,15	
4	Фланцы Фу80 Ру=1,6 МПа в комплекте с болтами, гайками, шайбами исп. ХЛ 1	ГОСТ 12820-80*			шт.	4		
5	Фланцы Фу50 Ру=1,6 МПа в комплекте с болтами, гайками, шайбами исп. ХЛ 1	ГОСТ 12820-80*			шт.	20		
6	Электроизолирующее фланцевое соединение исп.ХЛ1 Фу80	с.5.905-17.07			шт.	1		
7	Электроизолирующее фланцевое соединение исп.ХЛ1 Фу50	с.5.905-17.07			шт.	5		
8	Кран шаровой Фу80	МА 39010 исп. ХЛ1			шт.	1		
9	Кран шаровой Фу50	МА 39010 исп. ХЛ1			шт.	5		
10	Отвод 90° Фу 80 ст10ГОСТ 1050	ГОСТ 17375-01			шт.	4	2,5	
11	Отвод 90° Фу 50 ст10ГОСТ 1050	ГОСТ 17375-01			шт.	12	0,5	
12	Краска масляная желтого цвета цветовой эталон 205-206	ГОСТ 15901-70			кг	2,7		
13	Переход 25х50	ГОСТ 17378-01			шт.	5	0,9	
14	Штуцер для отбора проб Ф 20 с резьбовой заглушкой				шт.	6		
15	Крепления для трубы Фу32	с.5.905-18.05			шт.	2		
16	Грунтовка НК-50	ТУ 5775-001-1297859-94			кг	7,6		
17	Полилен 40-ЛИ-45 в 3 слоя	ТУ 2245-003-1297859-99			кг	162,5		
18	Полилен 40-ОБ-63 в 1 слой (обертка)	ТУ 2245-001-1297859-99			кг	40,0		
19	Труба Ф100 (футляр)	ГОСТ 10704-91 / Вст.10ГОСТ 1050			п.м.	1,0	10,26	
20	Труба Ф150 (футляр)	ГОСТ 10704-91 / Вст.10ГОСТ 1050			п.м.	1,0		
21	Заглушка Фу80				шт.	1		

Взам.инв.N

Подп. и дата

Инв.N подл.

Изм	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата
ГИП		Аммосова			
Проверил		Федоров			
Исполнил		Иванова			
Инв. №					

Я-005-14 ГСН; СО

Реконструкция котельных ПАЭС в п.Кысыл-Сыр Вилюйского улуса

Наружные сети газоснабжения	Стадия	Лист	Листов
	РП	1	1

Спецификация материалов и оборудования

Проектно-конструкторское бюро ОАО "ЯТЭК"