

Инв.№ подп

Изм.№

Дата

Подп

Взаминв.№

№	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа	Код оборудования изделия, материала	Завод изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единица, кг	Прим.
	Материалы и оборудование							
1	Пункт газорегуляторный шкафной Q=200 м³/ч	ГРПШ-ЛП-ГТ-200		ЗАО "Хангаласский Газстрой"	шт.	1	300,0	
2	Ограждение для ГРПШ				шт.	1		(см. экспл.)
3	Основание под ГРПШ из бетона				м³	1,0		(см. экспл.)
4	Труба стальная Ф108х4,0 (надз)	ГОСТ 10704-91 Вст.10ГОСТ 1050			п.м.	2,0		
5	Труба стальная Ф57х3,5 (подз)/(надз)	ГОСТ 10704-91 Вст.10ГОСТ 1050			п.м.	130,0/370,0	4,62	
6	Труба стальная Ф32х3,0 (надз)	ГОСТ 10704-91 Вст.10ГОСТ 10705-80			п.м.	5,0	2,15	
7	Фланцы Фу50 Ру=1,6 МПа в комплекте с болтами, гайками, шайбами исп. Х/Л 1	ГОСТ 12820-80*			шт.	32		
8	Электроизолирующее фланцевое соединение исп.Х/Л1 Фу50	с.5.905-17.07			шт.	5		
9	Кран шаровой Фу50	МА 39010 исп. Х/Л1			шт.	9		
10	Отвод 90° Фу 100 ст10ГОСТ 1050	ГОСТ 17375-01			шт.	1	2,5	
11	Отвод 90° Фу 50 ст10ГОСТ 1050	ГОСТ 17375-01			шт.	40	0,5	
12	Штуцер для отбора проб Ф 20 с резьбовой заглушкой				шт.	8		
13	Переход 25х50	ГОСТ 17378-01			шт.	5		
14	Переход 50х80	ГОСТ 17378-01			шт.	1		
15	Переход 50х100	ГОСТ 17378-01			шт.	1		
16	Труба Ф100 (футляр)	ГОСТ 10704-91 Вст.10ГОСТ 1050			п.м.	10,0	10,26	
17	Крепления для трубы Фу50	с.5.905-18.05			шт.	32		
18	Грунтовка НК-50	ТУ 5775-001-1297859-94			кг	2,6		
19	Полилен 40-ЛИ-45 в 3 слоя	ТУ 2245-003-1297859-99			кг	55,2		
20	Полилен 40-ОБ-63 в 1 слой (обертка)	ТУ 2245-001-1297859-99			кг	13,2		
21	Краска масляная желтого цвета цветовой эталон 205-206	ГОСТ 15901-70			кг	30 ,0		

Изм

Кол.уч.

Лист

№ док

Подпись

Дата

ГИП

Аммосова

Проверил

Федоров

Исполнил

Иванова

Инв. №

Я-006-14

ГСН; СО

Реконструкция котельных УМТО в п.Кысыл-Сыр Вилуйского улуса

Наружные сети газоснабжения

Стадия

Лист

Листов

РП

1

2

Спецификация материалов и оборудования

ЯТЭК

Проектно-конструкторское бюро ОАО "ЯТЭК"