

тип прибора		МЕМОГРАФ М	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	N
число каналов (универсальные аналоговые входы и импульсный или частотный вход 10 кГц)																
A	без аналоговых входов															
B	четыреканальный															
C	восемьканальный															
D	двенадцатиканальный															
E	шестнадцатиканальный															
F	двадцатиканальный															
цифровой вход/выход																
1	6 входов 25 Гц; 6 реле															
2*	14 входов 25 Гц; 12 реле, 2 аналоговый выхода (4-20, 0-20 мА, импульсы)															
питание																
1	источник питания напряжением 115-242 В, 50/60 Гц															
2	источник питания постоянным напряжением (20-28) В и переменным 50/60 Гц															
коммуникации																
1	Не выбрано															
2	Profibus DP Slave, (40 аналоговых, 14 цифровых)															
3	Modbus RTU, (40 аналоговых, 14 х цифровых)															
4	Modbus TCP, (40 аналоговых, 14 цифровых, не для модема)															
интерфейс																
B	USB функциональный, USB (впереди), Ethernet, RS232/485, 2 USBт (сзади)															
поверка ***																
2	есть															
внешняя память**																
A	нет															
конструкция																
1	Установка в щите, вырез 138 x 138 мм															
2	Настольная конструкция****															
5	Полевой корпус, IP65****															
язык отображения																
B	русский															
програмное обеспечение																
1	стандартное, включает пакет безопасности															
2	расширенное (математическая обработка, пакет безопасности)															
в корпусе IP54*****																
кол-во приборов																

Мемограф М - F11221110

Следов Н.В. Борщев С.А.

Исполнительный отдел КИП, А ОАД "АТЭК"
 тел. 89141033208