


E-7/3
P. B. Cooper
J. B. Cooper

1.12. Противодействие в системе сброса от предохранительного клапана, МПа	-
1.13. Перечень технологических параметров, подлежащих контролю и регулированию	Уровень, температура
2. ХАРАКТЕРИСТИКА СРЕДЫ	
2.1. Наименование среды и её агрегатное состояние	Присадка для получения бензина «п-метиланилин (монометиланилин)» (жидкость)
2.2. Молярная доля каждого компонента среды, %	
2.3. Плотность среды, г/м ³ при t=20 °С	0,940-0,970
2.4. Характер среды: (категория взрывоопасности смеси по ГОСТ Р 51330.11-99, группа взрывоопасной смеси по ГОСТ 51330.5-99, класс взрывоопасной зоны по ГОСТ Р 51330.9-99, класс опасности по ГОСТ 12.1.007-78	ПАТЗ В-1г Зона 0 класс опасности 2
2.5. Характеристика теплоносителя (наименование, молярная доля, %, каждого компонента, температура, °С, избыточное давление, МПа)	Горячая вода, предусмотреть обогревающее устройство (змеевик)
3. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ	
3.1. Количество заказываемого изделия в объекте в целом, в т.ч. по годам, шт.	1
3.2. Вид поставки: блочная, не блочная	Не блочная
3.3. Требуемый срок службы изделия, лет	20
3.4. Место расположения изделия (в помещении, на открытой площадке)	На открытой площадке
3.5. Абсолютная минимальная температура, °С, района эксплуатации изделия; средняя температура, °С, воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,98	-61 -53
3.6. Антикоррозионное покрытие	Предусмотреть нанесение внутреннего и наружного антикоррозионного покрытия в зависимости от характеристики среды (см. п.2)
3.7. Место расположения объекта, где устанавливается аппарат	Республика Саха(Якутия), Вилуйский улус, п. Кысыл-Сыр, Средневилуйское ГКМ.
3.8. Прочие требования по усмотрению составителя опросного листа	Все штуцера (патрубки) предусмотреть с комплектом ответных фланцев(фланец, прокладка, крепежные изделия)
^{*)} Возможные отклонения указываются при необходимости ^{**) Заполняется составителем только для случаев блочной поставки ^{***)} Сообщается по отдельному запросу}	

				Лист	2
				Листов	3
Составил				Е-7/3	
Проверил					
Руководил					

Эскиз аппарата




ЭКСПЛИКАЦИЯ ШТУЦЕРОВ

Обозначение	Наименование	Кол-во	Проход условный Ду, мм	Давление условное Ру, МПа	Вылет штуцеров, мм	Тип уплотнительной поверхности
А	Вход-выход продукта	1	80	1,0	200	гладкая
В	Вход теплоносителя	1	40	1,0	200	
Г	Выход теплоносителя	1	40	1,0	200	
Д	Для вентиляционной трубы	1	150	0,6		
Е	Люк замерной	1	200	1,0		
Ж ₁	Для механизма управления хлопушкой	1	150	1,0		
Ж	Для встроенного уровнемера	1	50	1,0	180	
З	Для датчика температуры	1		1,0		
И	Люк	1	500	1,0	200	
К	Грязе-спускательная пробка	1	-	-		
Н	Для указателя уровня	4	25	1,0	180	

				Лист	3
				Листов	4
Составил				Е-7/3	
Проверил					
Руководил					

Схема расположения платиков



				Лист	4
				Листов	4
Составил				Е-7/3	
Проверил					
Руководил					