

«Утверждаю
Главный инженер ОАО «ЯТЭК»
А.В. Ильиных
«_____» _____ 2015 г.

Техническое задание: «Материалы для заземления»

Объект строительства: «УКПГ-1. Расширение»

№ п/п	Наименование	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Ед. Изм.	Кол- во
1	Комплект заземления Бипрон 30ВГ, или аналог , в комплектации с болтом, гайкой М12, лентой термоусаживаемой 50мм	В-вечномерзлая(влажная) Г- горизонтальная	компл	427

1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
2. Качество поставляемого оборудования должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.
3. Перечень обязательной технической документации:
 - сертификат соответствия (или декларация) Техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования») или Технические условия – завода изготовителя.
4. Оборудование должно поставляться новым. Упаковка должна обеспечивать сохранность при транспортировке. Болты, гайки и шайбы упаковать в деревянный ящик. Год выпуска продукции не ранее 2015 г.
Запрещена поставка оборудования:
 - б/у - бывшего в употреблении (эксплуатации);
 - после капитального или восстановительного ремонта;
 - восстановленного после аварии или непродолжительной эксплуатации и т.п.
5. Перечень прилагаемой в комплекте с оборудованием обязательной технической документации:
 - паспорт;
 - спецификация;
 - комплектовочная ведомость;
 - сертификат качества на материалы;
 - технические условия на производство изделия.
6. Требования к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара:
 - обеспечить оборудование комплектом ЗИП на 24 месяца эксплуатации.
 - наличие заводских бирок на оборудовании, согласно требований правил.
7. Гарантийный срок 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.
8. Срок поставки 90 календарных дней с момента заключения договора.
9. Место поставки: п. Кысыл-Сыр, Вилюйский район, Республика Саха (Якутия)

Составил:

Инженер по комплектации ОКСиР


Согласовано:

Директор по КСиР

Главный энергетик



Стручков Г.К.



Голованов В.И.



Шейн Ю.В.