

**Для заказа счетчика газа СВГ.М, СВГ.МЗ, СВГ.МЗЛ**

ТУ 39-0148346-001-92

Комплектация заказа

1. Датчик расхода					
врезной фланцевый		зондовый		зондовый с лубрикатором	
Датчик расхода ДРГ.М		Датчик расхода ДРГ.МЗ		Датчик расхода ДРГ.МЗЛ	
ДРГ.М-160/80		ДРГ.МЗ-100		ДРГ.МЗЛ-100	
ДРГ.М-160		ДРГ.МЗ-150		ДРГ.МЗЛ-150	
ДРГ.М-400		ДРГ.МЗ-200		ДРГ.МЗЛ-200	
ДРГ.М-800	V	ДРГ.МЗ-300		ДРГ.МЗЛ-300	
ДРГ.М-1600		ДРГ.МЗ-400		ДРГ.МЗЛ-400	
ДРГ.М-2500		ДРГ.МЗ-500		ДРГ.МЗЛ-500	
ДРГ.М-5000		ДРГ.МЗ-600		ДРГ.МЗЛ-600	
ДРГ.М-10000		ДРГ.МЗ-700		ДРГ.МЗЛ-700	
		ДРГ.МЗ-800		ДРГ.МЗЛ-800	
		ДРГ.МЗ-1000		ДРГ.МЗЛ-1000	

В случае, если Заказчиком не будет указан конкретный типоразмер датчика расхода, специалисты ИПФ «Сибнефтеавтоматика» подберут его по приведенным в заявке параметрам газа (см. далее).

исполнение датчика расхода (для ДРГ.М)	стандартное	
	конденсатоустойчивое (при наличии жидкой фазы в измеряемой среде)	V

2. Комплект монтажных частей (фланцы, шпильки, гайки)	включить в комплект поставки	V
	не включать в комплект поставки	

3. Вторичный измерительный блок	блок БВР.М	
	контроллер МИКОНТ-186	V
	не включать в комплект поставки	

4. Датчик избыточного давления	взрывозащищенный	V
	не взрывозащищенный	

5. Датчик температуры	взрывозащищенный	V
	не взрывозащищенный	

**необходимые
позиции отметить
знаком V или X**

6. Дополнительная комплектация	монтажная вставка (рекомендуется для монтажа!!!)	V
	измерительная линия	V

Данные для расчета и подбора типоразмера датчика расхода ДРГ.М

Параметры трубопровода			
внутренний диаметр на участке для монтажа, мм	96	материал трубопровода	09Г2С
наружный диаметр на участке для монтажа, мм	114		

Измеряемая среда	Природный газ	
Параметры измеряемой среды:	минимальное значение	максимальное значение
диапазон эксплуатационных расходов газа: в рабочих условиях, м³/ч	41,15	264,02
в стандартных (нормальных) условиях, нм³/ч	600	3000
избыточное давление, МПа	1,05	1,25
температура, °С	-20	20
плотность при нормальных условиях, кг/м³	0,734	

Наименование Заказчика	ОАО «ЯТЭК» г. Якутск СВ ГКМ УУГ «Газ на ПАЭС»		
Адрес Заказчика	_ ул. П. Алексеева, д. 76, город Якутск, Республика Саха (Якутия), 677015 _		
ИНН/КПП Заказчика	ИНН 1435032049 КПП 141001001	тел./факс	Тел.: +7 (4112) 401-401, доб. 10-58
Представитель Заказчика: (должность, ФИО)	Начальник участка КИПиА Наборщиков С.А.		
Контактный тел.	_ Моб.: +7 (914) 103-32-09 _	Подпись	

