

Утверждаю:
Технический директор ОАО «ЯТЭК»
А.В. Ильиных
« 5 » 09 2014 г.

Техническое задание: «Емкость дренажная ДЭГа V=100м³»
Объект строительства: «Установка комплексной подготовки газа – 2.
Реконструкция»

№	Наименование	Опросный лист	Ед. изм.	Кол-во
1	Емкость подземная дренажная ЕП100-3240-900-2, V=100 м ³ , Рр=0,07 МПа с электронасосным агрегатом во взрывозащищенном исполнении ГДМП5-Е-31,5/63-А-4,2-15-УХЛ2 Q=31,5м ³ /час или аналог	1119-УКПГ2-19.ТХ.ОЛ	Шт.	1

1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам и техническим условиям.
2. Качество поставляемого оборудования должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ, требованиям опросного листа и данного технического задания.
3. Перечень обязательной технической документации:
 - сертификат соответствия (или декларация) Техническому Регламенту Таможенного Союза (ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования») или ТУ завода-изготовителя;
 - сертификаты на материалы для антикоррозионного покрытия;
 - экспертиза промышленной безопасности технических устройств, применяемых на ОПО; (для оборудования включенного в перечень ФЗ №116)
 - сертификат на взрывозащищенное оборудование;
4. Оборудование должно поставляться новым. Год выпуска продукции не ранее года поставки. Запрещена поставка оборудования:
 - б/у - бывшего в употреблении (эксплуатации);
 - после капитального или восстановительного ремонта;
 - восстановленного после аварии или непродолжительной эксплуатации и т.п.
5. Перечень прилагаемой в комплекте с оборудованием обязательной технической документации:
 - руководство по эксплуатации оборудованием и техническими средствами;
 - формуляр;
 - паспорт, укомплектованный согласно требований норм и правил;
 - спецификация;
 - комплектовочная ведомость;
 - технические условия на производство изделия.Вся вышеуказанная техническая документация должна предоставляться на русском языке.
6. Требования к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара:
 - обеспечить технологическое оборудование комплектом ЗИП на 24 месяца эксплуатации
 - наличие заводских бирок на оборудовании, согласно требований правил.
7. Гарантийный срок 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.
8. Срок поставки 120 календарных дней с момента заключения договора.
9. Место поставки: п. Кысыл-Сыр, Вилюйский район, Республика Саха (Якутия)

Составил:

Инженер по комплектации ОКСиР

Согласовано:

Директор по КСиР

Главный механик

Гл. специалист ПТО

Шараборин М.Г.

Голованов В.И.

Кияшко Д.В.

Софронов Р.В.



 К. Г. Г. Г. Г.

05.09.14