

Генеральный директор ООО «ЯТЭК»
А.В. Ильинских
«22» 05 2017г.

Приложение № 1 к ТЗ по обслуживанию АЭС и АГЭС
энергетического оборудования

Объект, наименование энергооборудования			
№ п.п.	Наименование энергооборудования	Кол-во, шт	Тип, марка
АЭС-1 ул. Автодорожная, 7а			
1	Освещение внутрен.	44	ЛБ-18-14 шт. ЛБ-36-15 шт. Энергосберег 25-10 шт. Светильник-100-5 шт.
2	Освещение наруж.	31	Парк ДРЛ-250-4шт. Навес ДРЛ-250-10шт. Термометр 25 -15 шт. Навес Светильник светодиод 100-2 шт.
3	Отопление (радиаторы)	13	Алюминиевые радиаторы -8 шт. регистры 159-5шт.
4	ЩР-1, ЩР-2	2	ЩМН-16
5	ЯРП	1	ЯРП-11-35 250А
7	Эл.котел Термостайл 27 кВт	1	Термостайл 27 кВт
8	Эл.котел ВИН 25 кВт	1	ВИН 25 кВт
9	Насос циркул.	3	Wilo Star-RS 25/4
10	Насос подпитыв.	1	Насос Wilo PW 175 EA
11	Тепловая завеса	1	Balu 6 кВт
12	Контр. заземления		Металлополоса 4х60
13	Емкостной парк (устройство молниезащиты)	3	трубостойка
14	Кондиционер	1	LG
АЭС-2 ул. П.Александров, 72			

1	Освещение внутрен.	15	ЛБ-18-13 шт. Энергосбер 25-2шт.
2	Освещение наруж.	27	Периметр энергосбер 25-15шт. Навес светодиода Е-40 60 Вт 10 шт. Парк ДРИ 250-2 шт.
3	Отопление (радиаторы)	14	Алюминиевые радиаторы -8 шт. регистры 159-6шт.
4	ЯРВ 1 250	1	ЯРВ-11-35 250А
5	ЩР-1, ЩР-2	2	ЩМН-30
8	Эл. котел РУСНИТ 30 кВт	1	Руснит-230 30 кВт
9	Насос циркул.	2	Wilo Star-RS 25/7
10	Насос подпитыв.	1	Martina-Speroni CAM 80/22 HL
11	Тепловая завеса	1	Балу 6 кВт
12	Контр заземления		Металлополоса 4х60
13	Емкостной парк (устройство молниезащиты)	4	трубостойка
	Кондиционер	1	LG
АЗС-3 ул. Чернышевского, 1а			
1	Освещение внутрен.	15	ЛБ-18-11 шт, ЛБ 36-2шт, Энергосбер 25-2шт.
2	Освещение наруж.	29	Периметр энергосбер 25-21 шт. Навес ДРИ 250 6 шт. Парк ДРИ 250-2 шт.
3	Отопление (радиаторы)	8	Алюминиевые радиаторы -8 шт
4	ЯРВ 1 250	1	ЯРВ-11-35 250А
5	ЩР-1, ЩР-2	2	ЩМН-30
7	Эл. котел ПРОМЕТЕЙ 24 кВт	1	Прометей 24 кВт
8	Насос циркул.	1	Grundfos UPS 25-60
9	Насос подпитыв.	1	Насос Wilo PW 175 EA
10	Тепловая завеса	1	Балу 6 кВт
11	Контр заземления		Металлополоса 4х60
12	Емкостной парк (устройство молниезащиты)	2	трубостойка
	Кондиционер	1	LG
АЗС-4 ул. Циолковского, 24/1			
1	Освещение внутрен.	39	ЛБ-18-16 шт. ЛБ 36-2шт, Энергосбер 25-21шт.
2	Освещение наруж.	23	Навес ДРИ 250 13 шт. Парк ДРИ 250-2 шт.
3	Отопление (радиаторы)	11	Алюминиевые радиаторы -11 шт


4	ЯРВ 1 250	1	ЯРВ-1-35 250А
5	ЩР-1, ЩР-2	2	ЩМП-30
6	Эл.котел Руснит-224 24 кВт	1	Руснит-224 24 кВт
7	Насос циркул.	2	Wilo Star-RS 25/7
8	Насос подпитыв.	1	Насос Wilo PW 175 EA
9	Контр. заземления		Металлополоса 4х60
10	Емкостной парк (устройство молниезащиты)	2	Трубоотстойка
11	Тепловая завеса	1	Баня 6 кВт
12	Кондиционер	1	LG
АЭС-6 (район Глинин-Медцентр) Сергеевское шоссе 3 км.			
1	Освещение внутрен.	3	ЛБ 18 3 шт.
2	Освещение наруж.	6	Периметр ДРИ 250 2 шт, светодиоды 100 2 шт, Навес ДРИ 250 2 шт.
3	Отопление (радиаторы)	4	Алюминиевые радиаторы 4 шт
4	ЩР-1	1	ЩМП-20
5	Эл. котел Руснит-224 24 кВт	1	Руснит-224
6	Насос циркул.	1	Wilo Star-RS 25/7
8	Контр. заземления		Металлополоса 4х60
9	Емкостной парк (устройство молниезащиты)	2	трубоотстойка
10	Кондиционер	1	LG
АЭС-6 Вилейский тракт, 6 км.			
1	Освещение внутрен.	8	ЛБ 18-5 шт. Энергосбер 25-3 шт.
2	Освещение наруж.	34	Периметр энергосбер 25-19 шт. Навес светодиоды Е-40 60 Вт 10 шт. Парк энерг 25-4 шт. прожектор 100-1 шт.
3	Отопление (радиаторы)	5	Алюминиевые радиаторы 5 шт
4	ЩС-1, ЩС-2	2	ЩМП-20
5	ЯРВ 1 250	1	ЯРВ-1-35 250А
6	Эл.котел Гейзер 9 кВт	1	Гейзер 9 кВт
7	Насос циркул.	1	Wilo Star-RS 25/7
8	Насос подпитыв.	1	Насос Wilo PW 175 EA
9	Контр. заземления		Металлополоса 4х60

10	Емкостной парк (устройство молниезащиты)	3	Трубостойка
11	Тепловая завеса	1	Балу 6 кВт
12	Кондиционер	1	LG
АЗС-7			
Окружное шоссе, 4 км.			
1	Освещение внутрен.	24	ЛБ18-14 шт. Энергосбер 25-10 шт.
2	Освещение наруж.	34	Периметр энергосбер 25-22 шт. Навес ДРИ 250 10 шт. Парк ДРИ 250-2 шт.
3	Отопление (радиаторы)	12	Алюминиевые радиаторы -9 шт. регистры 3 шт.
4	ЯРВ 1 250	1	ЯРВ-11-35 250А
5	ЩС-1, ЩС-2	2	ЩМП-20
6	Тепловая завеса	1	Балу 6 кВт
7	Эл котел Руснит230	1	Руснит230 30 кВт
8	Насос циркул.	1	Wilo Star-RS 25/7
9	Насос подпитыв.	1	Насос Wilo PW 175 EA
10	Контр заземления		Металлополоса 4х60
11	Емкостной парк (устройство молниезащиты)	3	Трубостойка
12	Кондиционер	1	LG
АЗС-9			
Вилоцкий тракт, 3 км			
1	Освещение внутрен.	23	ЛБ18-19 шт. Энергосбер 25-4 шт.
2	Освещение наруж.	25	Периметр энергосбер 25-14 шт. Навес ДРИ 250 9 шт. Парк ДРИ 250-2 шт.
3	Эл котел Галант	1	Галант 24
4	Отопление (радиаторы)	9	Алюминиевые радиаторы -9 шт
5	ЯРВ 1 250	1	ЯРВ-11-35 250А
6	ЩС-1, ЩС-2	2	ЩМП-20
7	Насос циркул.	2	Wilo Star-RS 25/7
8	Насос подпитыв.	1	Насос PAMPMAN SGJ600
9	Контр заземления		Металлополоса 4х60
10	Емкостной парк (устройство молниезащиты)	3	Трубостойка
11	Тепловая завеса	1	Балу 6 кВт
12	Кондиционер	1	LG

АЭС-10		99/1	ул. Чернышевского,		
1	Освещение внутрен.	14	ЛБ-18-9 шт. Энергосбер 25-5 шт.		
2	Освещение наруж.	12	Навес ДРИ 250 10 шт. Парк ДРИ 250-2 шт.		
3	ЩС-1, ЩС-2	2	ЩМП-20		
4	ЯРВ 1 250	1	ЯРВ-1-35 250А		
5	отопление(радиаторы)	7	Алюминиевые радиаторы -7 шт		
6	Эл. котел ВИН 25 кВт	1	ВИН-25		
7	Насос циркул.	1	Тайфун- ЦН 25-40.		
8	Насос подпитыв.	1	Насос Wilo PW 175 EA		
9	Контур заземления		Металлополоса 4х60		
10	Емкостной парк (устройство молниезащиты)	2	Трубостойка		
11	Тепловая завеса	1	Балу 6 кВт		
12	Кондиционер	1	LG		
АЭС-11			ул.Троцкий тракт 6		
			км		
1	Освещение внутрен.	22	ЛБ-18-22 шт		
2	Освещение наруж.	35	Навес АЭС МГК 250 Вт -20 шт, периметр ДРИ-5 шт. Навес АЭС ДРИ 250-10 шт.		
3	ЩС-1, ЩС-2, ЩС-3, ЩС-4, ЩС-5	5	ЩМП-20		
4	отопление(радиаторы)	10	Алюминиевые радиаторы -10 шт		
5	Теплый пол в операторной	1	теплый пол		
6	Эл.котел Руснит 30 кВт	1	Руснит 230		
7	Насос циркул.	1	Wilo Star-RS 25/7		
8	Насос подпитыв.	1	Насос Wilo PW 175 EA		
9	Контур заземления		Металлополоса 4х60		
10	Емкостной парк (устройство молниезащиты)	4	Трубостойка		
11	Тепловая завеса	2	Балу 6 кВт		
12	Кондиционер	1	LG		
АЭС-1			П.Алексеева, 91/3		
1	Освещение внутрен.	8	ЛБ-18-4 шт. Энергосбер 25-4 шт.		
2	Освещение наруж.	30	Периметр энергосбер 25-25 шт. Светильники светодиод 100 -4 шт. прожектор 50 -1 шт.		

3	ЦС-1	2	ЦМП-20
4	отопление(радиаторы)	3	Ремстры 100-3 шт.
5	Котел газовый	1	КЧМ-5
6	Насос подпитыв.	1	ESPA Aspi
7	Контур заземления		Металлопоса 4х60
8	Кондиционер	1	LG
АТЭС-2 Офужное шоссе, 3км			
1	Освещение внутрен.	7	ЛБ18-4 шт. Энергосбер 25-3 шт.
2	Освещение наруж.	29	Периметр энергосбер 25-25 шт. Светильники светодиод 100 -4 шт
3	ЦС-1, ЦС-2	2	ЦМП-20
4	отопление(радиаторы)	7	Алюминиевые радиаторы -7 шт
5	Эл котел Руснит 218 18 кВт	1	Руснит 218 18 кВт
6	Насос циркул.	1	Wilo Star-RS 25/7
7	Насос подпитыв.	1	Насос Wilo PW 175 EA
8	Контур заземления		Металлопоса 4х60
9	Емкостной парк (устройство молниезащиты)	2	Трубостойка
АТЭС-3 шоссе 4 км Школа милиции Офужное			
1	Освещение внутрен.	5	ЛБ18-3 шт. Энергосбер 25-2 шт.
2	Освещение наруж.	14	Периметр энергосбер 25-9 шт. Навес Светильники светодиод 100 -4 шт, прожектор светодиод 30-1 шт
3	ЦС-1, ЦС-2	2	ЦМП-20
5	отопление(радиаторы)	4	электрокалориферы 2 кВт -4 шт
6	Контур заземления		Металлопоса 4х60

Главный энергетик



Шенн Ю.В.