

«Утверждаю»
Главный инженер ОАО «ЯТЭК»
А.В. Ильиных
_____» _____ 2015 г.

Техническое задание
на приобретение котлов ВИН 40 (N=40кВт) котлора УКРС п. Кысыл-Сыр., Вилуйский улус РС (Я) и
ВИН 25 (N=25 кВт) для АЗС № 4 г. Якутск.

1. Назначение котлов ВИН - для замены котла на АЗС №4 г. Якутск и установке в котлоре УКРС как резервного источника теплоснабжения в п. Кысыл-Сыр., Вилуйский улус РС (Я);
2. Наличие руководства по монтажу, эксплуатации, транспортированию и хранению;
3. Применение котлов индукционных ВИН в помещениях взрывопожарных категорий В2, В3, В4, Д и Г;
4. Технические характеристики котла ВИН 40 и ВИН 25:
 - 4.1. Комплектация «VIP»
 - 4.2. Номинальная теплопроизводительность – ВИН 40 = 34000 Ккал; ВИН 25 = 21250 Ккал;
 - 4.3. Напряжение питания – 380В ($\pm 5\%$);
 - 4.4. Частота тока – 50 Гц;
 - 4.5. Степень защиты электрооборудования по ГОСТ 14254 - IP40;
5. Наличие пульта управления;
6. Применение и монтаж котлов должны быть выполнены в соответствии с:
 - 6.1. Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (ПБ 03-576-03);
 - 6.2. Количество котлов ВИН 40 (N = 40 кВт) – 2шт.
 - 6.3. Количество котлов ВИН 25 (N = 25 кВт) – 2шт.
7. Гарантийные обязательства не менее 1 года.
8. ТЗ может уточняться и дополняться по взаимному согласию сторон.

Согласованно:

Главный энергетик



Ю.В. Шеин

Составил:

Мастер ТЭУ



К.В. Тышкевич