

Согласовано:

06.13

06.13

Пляскина

Николаева

ЭТО

ТХ

Взам. инв.

Подп. и дата

Инв. N подл.

Ведомость чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечания
АТХ-1	Общие данные	
АТХ-2	Схема автоматизации функциональная	
АТХ-3	Схема электрическая принципиальная аварийной сигнализации	
АТХ-4	Схема соединений внешних проводов	
АТХ-5	Щит управления. Общий вид	

Ведомость ссылочных и прилагаемых чертежей

Обозначение	Наименование	Примечания
4392 АТХ С	Спецификация оборудования	1 лист

Проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование, выданным техническим условиям, требованиям действующих технических регламентов, стандартов, сводов правил, других документов, содержащих установленные требования.

Главный инженер проекта _____ /В. Н. Глущенко/

Общие указания

Раздел "Автоматизация технологических процессов" разработан в соответствии с требованиями на проектирование и требованиями нормативных документов:

- ГОСТ 21.404–85 "СПДС. Автоматизация технологических процессов. Обозначения приборов и средств автоматизации в схемах";
- ГОСТ 21.408–93 "СПДС. Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов";
- ПБ 03–605–03 "Правила устройства вертикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтепродуктов".

Схемой автоматизации технологических трубопроводов предусмотрено управление движками посредством модулей с релейными выходами станции систем ввода–вывода SIMATIC ET 200М.

4392 АТХ					
Корректировка ПСД по объекту "Расходный склад для композитного тракта в связи с изменениями технического регламента моторные топлива"					
Изм.	Кол.уч.	Лист	Док.	Подпись	Дата
ГИП		Глущенко			06.13
Нач.отдела		Николаева			06.13
Проверил		Николаева			06.13
Разработал		Федоров			06.13
Н.контр.		Морозова			06.13
Технологические трубопроводы				Стадия	Лист
				П	1
Общие данные				3АО "Якутпромстройпроект" г.Якутск	

Копировал _____

Формат А3