

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО****«Сахапроект»**

677000 г. Якутск, ул. Подркова, 23

E-mail: sproekt@sakha.ru

тел. 42-41-23, 34-28-42, факс (8-411-2) 34-26-55

Р/с 40702810476000102324 Якутское ОСБ № 8603,

к/с 30101810400000000609 БИК 049805609,

ИНН 1435157062/ КПП 143501001

**Директору
по КСиР
ОАО «ЯТЭК»
Дементьеву Ю.И.**22.11.2012 № 078/03-01-17На №31/1084 от 21.11.12**По объекту: «Котельная на базе
УКРС п. Кысыл-Сыр»****Уважаемый Юрий Иванович,**

Замену матов прошивных из базальтового волокна, заложенных в проекте для теплоизоляции тепловых сетей, на ППУ изоляцию с покрытием оцинкованной сталью согласовываем, кроме тех участков, где с тепловыми сетями прокладывается противопожарный трубопровод В2 (сечения 1-1, 6-6, 8-8).

Толщина ППУ изоляции:

Ø273 – 80

Ø219 – 65

Ø159 – 60

Ø89 – 45

Ø76 – 45

Ø57 – 40

С уважением,

1-ый зам. ген. директора

Е.В.Нестерова

Исп. Зацепина Н.В.
Тел. (4112) 32-54-63