

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 3

Наименование объекта Комплекс переработки газового конденсата производительностью 100 тысяч тонн сырья в год на Средневилюйском ГКМ. Реконструкция резервуарного парка.

Заказчик (проектная организация) ОАО "ЯТЭК" ул. Халтурина 4/1 г. Якутск, Республика Саха (Якутия), 677000, тел.: (4112) 223911, факс. (4112) 223574, E-mail: JSC-YGP@ygp.ru

Исходные данные для выбора электропривода

1. Параметры арматуры									
*	Тип арматуры	☒ Задвижка клиновая	☐ Задвижка шиберная	☐ Клапан	☐ Шаровой кран	☐ Затвор дисковый	☐ Другое		
*	Обозначение арматуры:	МА 11021-07ХЛ			Год выпуска:				
*	Производитель арматуры:	ОАО "Тяжпромарматура" г. Алексин							
*	Максимально допустимое давление, МПа:	1,6	DN, мм	300	Производственное давление, МПа:		0,3		
*	Присоединительные размеры фланцев для установки электропривода:	☐ А	☒ Б	☐ В	☐ Г	☐ Д	Другое: _____		
◆	Наличие предохранителя: (для шаровых кранов)	☐ Нет		☐ Да		Передаточное число _____			
*	Максимальный крутящий момент на шпинделе, Нм:	Открыто: 300			закрыто: 250				
◆	Максимальное усилие на штоке Н: (для клапанов)								
◆	Количество оборотов грузовой гайки (для задвижек)	55		Ход шпинделя арматуры, мм (для задвижек)		330			
◆	Частота вращения выходного вала электроприводов, об/мин (для задвижек)	40		Скорость движения выходного звена, мм/с (для клапанов)					
◆	Рабочий диапазон, град. (для затворов и шаровых кранов)	☐ 45°		☐ 90°		☐ 180°		☐ Другое _____	
◆	Максимальный ход шпинделя, мм (для клапанов)								
◆	Время работы с максимальным крутящим моментом, сек (для задвижек шиберных)								
*	Минимальное время закрытия:	- сек.		Максимальное время закрытия:		120 сек.			
◆	Рабочая среда:	☒ обычная среда				☐ агрессивная среда			
◆	Положение электропривода на арматуре	☒ вверху		☐ внизу		☐ сбоку			

2. Параметры электропривода				
*	Рабочее напряжение:	☒ 380 В, 50 Гц	☐ 220 В, 50 Гц	☐ 220 В, 50 Гц 380 В, 50 Гц
◆	Необходимый крутящий момент (усилие) на выходном звене электропривода, Нм			
◆	Способ посадки привода на арматуру	☐ горизонтальное	☒ вертикальное	☐ другое
◆	Приблизительное количество запусков в час/день/месяц			
*	Режим работы:	☒ откр./закр.	☐ регулирование	
◆	Необходимость функций плавного пуска для отсечной арматуры:	☐ Да	☒ Нет	
*	Тип защиты корпуса:	☐ IP 54	☒ IP 67	
*	Класс взрывозащиты:	☐ 2ExdII BT3	☒ 1ExdII BT4	
*	Условия окруж. среды:	☐ - 50 °C ... + 40 °C	☐ - 50 °C ... + 50 °C	☒ - 60 °C ... + 50 °C
*	Тип исполнения электронного блока управления:	☐ R	☐ M	☐ S
*	Управление по полевой шине	☐ CAN	☐ RS-485	☐ Не требуется
*	Напряжение коммутации цепей сигнализации	☒ 24 VDC	☐ 220 VAC	
*	Наличие токового входа 4-20 мА	☐ Да	☒ Нет	
*	Наличие токового выхода 4-20 мА	☐ Да	☒ Нет	
*	Необходимость ПИД регулятора технологического параметра	☐ Да	☐ Нет	
*	Регистрация аварийных и внештатных ситуаций:	☐ Да, последние 32 ситуации	☐ Архив с временной меткой в историческом модуле на последние 500 ситуаций	
*	Тип силового кабеля:	☒ бронированный кабель	☐ кабель проложенный в трубе	
*	Тип кабеля управления	☐ бронированный кабель	☐ кабель проложенный в трубе	
*	Необходимость пульта дистанционного управления по ИК каналу	☐ Да	☐ Нет	
*	Потребность (шт.)	2		
Дополнительные условия:				
Блок управления T024				
3. Необходимость по вводу в эксплуатацию электропривода				
			☐ Да	☐ Нет