

Утверждаю:
 Главный инженер ОАО «ЯТЭК»
 А.В. Ильиных
 «22» 03 2018г.

Техническое задание на задвижки клиновые с КОФ

1. Предмет договора: Право заключения договора поставки задвижек клиновых с КОФ
2. Краткая характеристика и количество поставляемого товара: Поставке подлежат:

Задвижки клиновые с КОФ, согласно таблицы

3. Сроки поставки: 60 календарных дней

4. Место поставки: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, Маганский тракт 2 км.

№п/п	№ заявка	Заказчик	Наименование	Ед.изм	Кол-во
1	Я000-000425	ЦДГ	Задвижка клиновая Ду100 Ру40 (газ) 30лс15нж, 20 ГЛ, ХЛ, класс герметичности А, с КОФ ст.09Г2С по ГОСТ 12821-80 с прокладками и крепежом	шт.	3,00
2	Я000-000425	ЦДГ	Задвижка клиновая Ду80 Ру63 (газ) 30лс76нж, 20 ГЛ, ХЛ, класс герметичности А, с КОФ ст.09Г2С по ГОСТ 12821-80 с прокладками и крепежом	шт.	3,00
3	0000-000001	ЦПик	Задвижка клиновая Ду100 Ру16 (газ) 30лс41нж, 20 ГЛ, ХЛ, строительная длина L-230, класс герметичности А, КОФ ст.09Г2С по ГОСТ 12821-80 с прокладками и крепежом	шт.	10,00
4	Я000-000425	ЦДГ	Задвижка клиновая Ду100 Ру63 (газ) 31лс18нж, 20 ГЛ, ХЛ, класс герметичности А, с КОФ ст.09Г2С по ГОСТ 12821-80 с прокладками и крепежом	шт.	3,00
5	0000-000001	ЦПик	Задвижка клиновая Ду150 Ру16 (газ) 30лс41нж, 20 ГЛ, ХЛ, строительная длина L-350, класс герметичности А, КОФ ст.09Г2С по ГОСТ 12821-80 с прокладками и крепежом	шт.	6,00
6	0000-000001	ЦПик	Задвижка клиновая Ду100 Ру40 (газ) 30лс41нж, 20 ГЛ, ХЛ, строительная длина L-190, класс герметичности А, КОФ ст.09Г2С по ГОСТ 12821-80 с прокладками и крепежом	шт.	4,00
7	0000-000001	ЦПик	Задвижка клиновая Ду50 Ру16 (газ) 30лс41нж, 20 ГЛ, ХЛ, строительная длина L-180, класс герметичности А, КОФ ст.09Г2С по ГОСТ 12821-80 с прокладками и крепежом	шт.	10,00
8	0000-000001	ЦПик	Задвижка клиновая Ду80 Ру16 (газ) 30лс41нж, 20 ГЛ, ХЛ, монтажная длина L-210, КОФ ст.09Г2С по ГОСТ 12821-80 с прокладками и крепежом	шт.	10,00
9	Я000-000425	ЦДГ	Задвижка клиновая Ду100 Ру160 (газ) 31лс45нж, 20 ГЛ, ХЛ, класс герметичности А, с КОФ (исп.7) ст.09Г2С по ГОСТ 12821-80 с прокладками и крепежом	шт.	10,00
10	Я000-000425	ЦДГ	Задвижка клиновая Ду50 Ру160 (газ) 31лс45нж, 20 ГЛ, ХЛ, класс герметичности А, с КОФ (исп.7) ст.09Г2С по ГОСТ 12821-80 с прокладками и крепежом	шт.	10,00

11	Я000-000406	ГАЗОВАЯ СЛУЖБА	Фланец Ду50 Ру16, ХЛ, ст.09Г2С	шт.	40,00
12	Я000-000405	ТЕПЛОЭНЕРГЕТИК	Фланец Ду50 Ру16, ХЛ, ст. 09Г2С, ГОСТ 12820-80	шт.	30,00
13	Я000-000406	ГАЗОВАЯ СЛУЖБА	Фланец Ду50 Ру16, 09Г2С, ХЛ1 ГОСТ 12821-80	шт.	20,00

5.1. Качество и комплектность должны соответствовать назначению продукции, требованиям, предъявляемых к техническим характеристикам оборудования в стране производителя, а также действующим в РФ стандартам, техническим условиям и законодательству.

5.2. Качество поставляемого оборудования должно соответствовать действующим ГОСТам, ТУ в РФ.

5.3. Каждое изделие должно поставляться в закрытом положении с пластиковыми заглушками на проходных отверстиях.

5.4. Оборудование должно поставляться новым. Год выпуска продукции не ранее 4-го квартала 2017 г.

5.5. Каждое изделие должно иметь заводской паспорт с отметкой ОТК, на всю партию должна быть предоставлена заверенная копия сертификата соответствия ТР ТС 010/2011, ТР ТС 032/2013 и сертификаты на крепеж и КОФ, руководство по эксплуатации

Запрещена поставка оборудования:

- б/у - бывшего в употреблении (эксплуатации);
- после капитального или восстановительного ремонта;
- восстановленного после аварии или непродолжительной эксплуатации и т.п.

5.6. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара

Гарантийный срок 24 месяца со дня ввода в эксплуатацию

6. Требования к безопасности поставляемого товара

Оборудование должно быть разрешено к установке и эксплуатации на территории РФ

Иметь сертификат соответствия РФ.

Иметь разрешение на применение на опасных производственных объектах.

7. Товары должны поставляться в упаковке, соответствующей их характеру и способу транспортировки.

Упаковка должна предохранять Товары от всякого рода повреждений, утраты товарного вида при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

8. Тара и упаковка должны быть многооборотными и гарантировать целостность и сохранность продукции при перевозке и хранении. Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

Согласовано:

Начальник ЦДПГиГК

Главный механик ГПУ

Филиппов И.А.

Потешкин И.В.